



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА ЗАТО
г. ФОКИНО

ул. Ключевая, 4,
г. Фокино, 692880

Директору МБУ ДО «ДЮСШ»

Пестеревой Н.А.

Ул. Карла Маркса, д.29-б
ЗАТО г.Фокино, 692880

25.03.2021 № 7.3/1-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой ЗАТО г. Фокино во исполнение задания прокуратуры Приморского края от 20.02.2021 № 7/3-9-2021 «О проведении проверки исполнения законодательства о физической культуре и спорте» проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности МБУ ДО ДЮСШ по результатам которой установлено следующее.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом № 69-ФЗ и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом требований пожарной безопасности (статья 1 Федерального закона № 69-ФЗ).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Прокуратурой города с привлечением специалиста в области пожарной безопасности проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности МБУДО ДЮСШ.

Проверкой установлены следующие нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности:

В нарушение п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР в РФ); п. 14 Приказа МЧС России № 645 от 12 декабря 2007 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

руководителями не разработаны программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

В нарушение ст.64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14 приказа МЧС РФ от 16 марта 2020 г. N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности" декларация пожарной безопасности не уточнена или не разработана вновь после изменения требований пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 приказа МЧС РФ от 16 марта 2020 г. N 171.

В нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. (далее ППР в РФ) представленная руководителями инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

В нарушение п. 12 ППР в РФ руководителями организаций не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения и помещения электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

В нарушение п. 42,43,48,50,52,54 ППР в РФ руководителями не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 29 ППР в РФ руководителем не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а также уплотнений противопожарных дверей, установленных на объекте.

В нарушение п. 30 ППР в РФ руководителями не обеспечена проверка состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 54 ППР в РФ руководителями не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

В нарушение п. 56 ППР в РФ руководителями не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта.

В нарушение п. 56 ППР в РФ руководителями не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) ручных электрических фонарей из

расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного. В нарушение п. 23 ППР в РФ; ГОСТ Р от 22.05. 2013 г. № 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы не обеспечено наличие в здании эвакуационного освещения.

Выявленные нарушения требований закона недопустимы, поскольку способны повлечь негативные последствия в виде угрозы причинения вреда жизни или здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних детей.

Причинами выявленных нарушений послужило ненадлежащее исполнение должностными лицами ответственными за указанные направления деятельности, возложенных на них обязанностей.

Учитывая изложенное, выявленные прокуратурой города нарушения недопустимы и не могут остаться без принятия соответствующих мер реагирования и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить прокурору города в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. О времени и дате рассмотрения указанного представления заблаговременно уведомить прокуратуру города для обеспечения участия в рассмотрении представления.

Прокурор города
советник юстиции



А.П.Кормилицын

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа»
городского округа ЗАТО Фокино
№ 72
« 07» мая 2021 год
улица Карла Маркса, дом 29 «Б»
ГО ЗАТО Фокино,
Приморский край, 692881
Телефон/факс: 8(42339) 28892
ИНН/КПП 2512300850/251201001
ОГРН 1022500576724
e-mail: sport.fokino@mail.ru

Прокурора города
советнику юстиции
А.П. Кормилицыну

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

09.04.2021 года МБУ СШ ГО ЗАТО Фокино было получено ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 7-3/1-2021 от 25.03.2021 об устранении нарушений закона, по проведенной поверки соблюдения требований пожарной безопасности. Представление было рассмотрено 14.04.2021 года в 10.00 в присутствии: помощника прокурора ЗАТО Фокино юриста 1 класса Козик Светланы Петровны и директора МБУ СШ ГО ЗАТО Фокино Пестеревой Натальи Алексеевны, и признано частично обоснованным.

В ответ на представление сообщаем следующее:

В учреждении разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного инструктажей.

В Декларацию по пожарной безопасности вносятся уточнения согласно измененным требованиям пожарной безопасности.

Инструкция о мерах пожарной безопасности изменена в соответствии с новыми правилами.

Проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения и электрощитовой с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен и заполнен в соответствии с требованиями.

В полном объеме обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания, а также уплотнение противопожарных дверей (двери находятся в исправном состоянии, установлены 08 ноября 2019 года, поверка всех механизмов осуществляется ежеквартально, с составлением акта).

Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения проводилась на основании акта осмотра, в настоящее время запись о проведенной проверке заносится в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составляется с учетом требований.

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем, устройств) противопожарной защиты объекта находится в помещении дежурного на видном месте.

Электрические ручные фонари в количестве 2-х штук в помещении дежурного (пожарного поста) находятся постоянно.

Администрация спортивной школы понимает всю степень ответственности за соблюдение требований законодательства. Директором МБУ СШ ГО ЗАТО Фокино приняты все необходимые меры к устранению указанных нарушений Закона и недопущению их впредь.

Директор МБУ СШ ГО ЗАТО Фокино



Н.А.Пестерева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пестерева Наталья Алексеевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022